



STAVplan-CZ s.r.o.
Ostrovní 15/5
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

16.4.2018

NAŠE ZNAČKA

1363/OT/18/UI

VYŘIZUJE / LINKA

Ullmann/262

KARLOVY VARY

14.05.2018

počet listů dokumentu: 1

počet příloh: 1

počet listů příloh: 1

Věc: K. Vary, Ondříčkova ulice – stavební úpravy místní komunikace

stanovisko ke stavebnímu řízení

Technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary, vykonávající vlastnické právo k místním komunikacím, vydává za správu komunikací a veřejného osvětlení souhrnné vyjádření.

Správa komunikací technického odboru MM Karlovy Vary vydává následující stanovisko:

1. nemá námitek k realizaci dle projektu,
2. zhotovitel požádá o zvláštní užívání místní komunikace na stavbu a předložení ZOV v ulici Ondříčkova,
3. v celém časovém horizontu stavby zajistí stavební firma úklid místní komunikace dotčené stavbou.

Vyjádření správy veřejného osvětlení MM Karlovy Vary č.j. 105/VO/18 ze dne 14.5.2018, Vám v příloze zasíláme.

Toto stanovisko je vydáno pouze za technický odbor z hlediska správce komunikací, nenahrazuje vyjádření dotčeného orgánu státní správy, kterým je odbor dopravy MM Karlovy Vary. O toto vyjádření je třeba požádat samostatně. Tento doklad neslouží jako souhlas vlastníka místní komunikace ke zřízení věcného břemena v místní komunikaci (uložení zařízení v místní komunikaci).

Statutární město
KARLOVY VARY
(29)

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru



STAVplan-CZ s.r.o.
Ing. Jaroslav Šípek
Ostrovni 15/5
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1363/OT/18 (105/VO/18)VYŘIZUJE / LINKA
Soprová/1165KARLOVY VARY
14.05.2018

K.Vary, Ondříčkova ul. – stavební úpravy místní komunikace – podmínky o ochraně sítě veřejného osvětlení

Při realizaci plánovaných akcí dojde ke styku s naším podzemním zařízením.

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení **povolujeme za těchto podmínek:**

1. Navrhované veřejné osvětlení musí být v souladu se schváleným generelem veřejného osvětlení, který je k dispozici na stránkách Magistrátu města Karlovy Vary.
2. Křižování zemních prací a souběhy musí být provedeny v **souladu** dle ČSN 73 60 05.
3. Prováděcí organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
 - a.) oznámení na odbor technický – veřejné osvětlení (dále je OT – VO) zahájení prací **15 dní předem**
 - b.) prokazatelně oznámí svým pracovníkům přítomnost zařízení veřejného osvětlení a světelné signalizačního zařízení a seznámí je s jeho polohou
 - c.) upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v **ochranném pásmu** kabelu, které je **1m na každou stranu**. V tomto pásmu se nesmí používat nevhodná zařízení a mechanizace
 - d.) zabezpečení zařízení ve výkopu tak, aby nemohlo dojít k poškození prověšením nebo povrchovým poškozením
 - e.) **pozvání zástupce Dopravního podniku p.Kratochvíla - VO ke kontrole uložení a stavu kabelu před záhozem - zápis ve stavebním deníku**
 - f.) okamžité nahlášení poškození kabelu na Dopravní podnik a.s., R. Kratochvíl - 601 123 127
4. **Provoz veřejného osvětlení nesmí být přerušen!!!**
5. Součástí tohoto vyjádření je zakres sítě veřejného osvětlení pod č.105/VO/18 ze dne 14.05.2018 (přikládáme)
6. **Vytýčení kabelů veřejného osvětlení zajišťuje fa. Dopravní podnik a.s., Roman Kratochvíl - telefonní číslo 601 123 127**
7. Platnost tohoto vyjádření končí po dvou letech ode dne vystavení

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
(78)

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

