

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

STAVplan-CZ s.r.o.

Ostrovní 15/5  
301 00 Plzeň

Vaše žádost ze dne, značka:  
16.04.2018

Naše značka:  
075180007  
(07/062018)

Vyřizuje:  
Bc. Jiří Preisler DiS

Karlovy Vary dne:  
04.06.2018

**Věc: Karlovy Vary, Ondříčková ulice - stavební úpravy místní komunikace**

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ondříčkovy ulice, Karlovy Vary

Stavebník: Statutární město Karlovy Vary; IČ: 00254657, sídlo Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, zastupuje Ing. Petr Kulháněk - primátor města

Projektant: STAVplan-CZ s.r.o., IČ: 05299195, sídlo Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň, zastupuje Ing. Jaroslav Šípek – jednatel; HIP Ing. Jaroslav Šípek | ČKAIT 0201765

Č. zakázky: 075180007 / 07/062018

Datum: 4.6.2018

Předmětem předložené dokumentace je návrh rekonstrukce části Ondříčkovy ulice v Karlových Varech, která proběhne po plánovaných samostatných akcích rekonstrukce opěrné zdi se zajištěním svahu na pozemku p. č. 2601, 1. etapa a rekonstrukce plynovodu. Oprava místní komunikace je navržena s výměnou všech konstrukčních vrstev a případnou sanací aktivní zóny zemní plně. Nový dopravní režim je navržen bez chodníků a ulice bude označena jako obytná zóna. Z důvodu stávajících stísněných poměrů, požadavků na jednoduchost údržby a ekonomickou optimalizaci stavebních nákladů, je povrch navržen jako asfaltový v celé šířce obytné zóny. Podélná parkovací stání jsou uvažována střídavě po obou stranách komunikace. Vymezení parkovacích ploch bude provedeno vodorovným dopravním značením. V místě vjezdu do obytné zóny a výjezdu z ní jsou za účelem zklidnění a usměrnění provozu navrženy vysazené zelené plochy. V místě, kde komunikaci kříží pěší chodecká trasa vedená po veřejně přístupném schodišti, je navržen zpomalovací práh. Krypt zpomalovacího prahu a vozovka v prostoru vysazených zatravněných ploch na vjezdu do obytné zóny je navržena z žulové dlažby do betonového lože. V rámci stavby bude provedena úprava trasy potrubní pošty ve správě Karlovarské krajské nemocnice, a.s. a výstavba opěrné zdi se zajištěním svahu.

**V PD uvedeno bezbariérové řešení** - Stavba je v celém rozsahu veřejně přístupnou komunikací. Komunikace je přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Při návrhu byla dodržována ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupy do obytné zóny jsou ohraničeny signálními a varovnými pásy dle čl. 1.2.6 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Návaznost na ostatní komunikace je bezbariérová, výškové rozdíly nepřesahují 20 mm dle čl. 1.1.1 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Pro parkování vozidel přepravujících osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navržena 2 podélná parkovací stání o rozměrech 3,5 x 7,0 m dle § 4 odst. (2) a čl. 1.1.4 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky: **BEZ PŘÍPOMÍNEK**

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace zaslána elektronicky, stanovisko odesláno elektronicky.

S pozdravem

**Bc. Jiří Preisler, DiS, odborný konzultant**

Adr. střediska: , Karlovy Vary  
602 541 106, preislerjiri@gmail.com

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT  
-075-