

<b>KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.</b> odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary	
potvrzujeme, že se v zájmovém území <b>NACHÁZÍ</b> zařízení v naší správě	
Primární a sekundární rozvody jsou informativně zakresleny dle naší stávající dokumentace. Zařízení je nutno upřesnit vytyčením na místě. Toto vyjádření nenahrazuje naše stanovisko k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení.	
<b>Šířka ochranného pásma činí 2,5m na obě strany  zařízení viz zákon č 548/2000 Sb. v aktuálním znění</b>	
Platnost tohoto vyjádření končí dne 31.8.2017	
Datum 4.8.2016	Podpis: J. Beran

Legenda primér

sekundár



