



Ing. David Matoušek

STAVplan-CZ s.r.o.

Ostrovní 15/5

301 00 Plzeň

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZL DNL

NAŠE ZNAČKA  
207/VO/16VYŘÍZUJE / LINKA  
Slabá E. /269KARLOVY VARY  
26.9.2016**Věc: K. Vary, rekonstrukce místní komunikace Ondříčkova - podmínky o ochraně sítě veřejného osvětlení**

Při realizaci plánovaných akcí dojde ke styku s naším podzemním zařízením.

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení **povolujeme** za těchto podmínek:

1. Křižování a souběhy musí být provedeny v **souladu dle ČSN 73 60 05**.
2. Prováděcí organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
  - a) oznámení na odbor technický - veřejné osvětlení (dále jen OT - VO) zahájení prací **15 dní předem**
  - b) prokazatelně oznámí svým pracovníkům přítomnost zařízení veřejného osvětlení a světelně signalizačního zařízení a seznámí je s jeho polohou
  - c) upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v **ochranném pásmu** kabelu, které je **1 m na každou stranu**. V tomto pásmu se nesmí používat nevhodná zařízení a mechanizace
  - d) zabezpečení zařízení ve výkopu tak, aby nemohlo dojít k poškození prověšením nebo povrchovým poškozením
  - e) **pozvání zástupce OT -VO ke kontrole uložení a stavu kabelu před záhozem - zápis ve stavebním deníku**
  - f) okamžité nahlášení poškození kabelu na MM K.Vary, OT – VO , Moskevská 21, číslo telefonu 353 118 234 nebo 353 118 269

**3. Provoz veřejného osvětlení nesmí být přerušen !!!**

4. Součástí tohoto vyjádření je zakres sítě veřejného vyjádření pod č. jed. 207/VO/16 ze dne 26.9.2016 (přikládáme)

5. Vytýčení kabelů veřejného osvětlení provádí fa Hüttner- telefonní číslo 602 100 805

6. Platnost tohoto vyjádření končí po dvou letech ode dne vystavení.

7. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření odboru technického – správy komunikací

E. Slabá – OT VO

V prostoru vyznačeném na této situaci  
se nachází podzemní - vzhledně vedení  
veřejného osvětlení.  
Zákreš průběhu tohoto vedení je pouze  
informativní - nutno vytyčit.  
Magistrát města Karlovy Vary  
**TECHNICKÝ ODBOR - VEŘEJNÉ  
OSVĚTLENÍ**  
Č. vyjádření 204/1016 - zápis MěÚ  
Datum 16.9.2016