



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO JEDNÁNÍ

VE VĚCI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ AKCI S NÁZVEM

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-rekonstrukce MK“

konané dne: 3.10.2016 v zasedací místnosti na Magistrátu města Karlovy Vary

Přítomni

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, I.náměstek primátora - p.Četmír Brušík
Magistrát města Karlovy Vary, obor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Daniel Riedl, p.Uhlík
Magistrát města Karlovy Vary, technický odbor, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - Ing.Pavlasová
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary - Ing.Průša
Správa lázeňských parků, U solivarny 2, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Kučera
STAVplan-CZ s.r.o., Ostrovní 5, 301 00 Plzeň - Ing.Šípek, Ing.Matoušek

K věci

Předmětem vstupního jednání bylo seznámení se s plánovanými investicemi v předmětné části ulice Ondříčkova v Karlových Varech a upřesnění konkrétních představ investora ohledně rekonstrukce uličního prostoru.

Ujednání

- Rekonstrukce komunikace proběhne po plánované rekonstrukci opěrné zdi a zajištění svahu (investor Statutární město Karlovy Vary) a navazující rekonstrukci plynovodu (investor RWE). U obou staveb je předpoklad realizace v roce 2017.
- Místní komunikace bude rekonstruována včetně všech konstrukčních vrstev. Nové dopravní uspořádání bude odpovídat obytné zóně bez chodníků. Povrch bude, z důvodu stávajících stísněných poměrů, jednoduchosti údržby a ekonomické optimalizace stavebních nákladů, proveden po celé ploše uličního prostoru jako asfaltový. Parkovací stání budou vhodným způsobem, s ohledem na stávající sjezdy a vstupy do objektů, navržena střídavě po obou stranách komunikace a jejich vyznačení bude provedeno vodorovným dopravním značením.
- V případě umístění vyvýšeného ostrůvku oddělujícího vjezd a výjezd z obytné zóny bude tento ostrůvek navržen jako částečně vyvýšený s možností přejezdu. V prostoru kde ústí veřejně přístupné schodiště, bude vytvořen široký zpomalovací práh. Oba tyto prvky budou vytvořeny z žulových kostek v betonovém loži.
- Objednatel sdělí projektantovi požadavky na způsob ochrany stávajících sloupů VO před nárazem vozidla. V případě nutnosti je možno navrhnout přemístění stávajících sloupů umístěných v ploše dopravního prostoru MK, které následně zajistí Technický odbor MMKV.
- Bude prověřen rozsah památkové zóny v řešeném území a požadavky na případnou památkovou ochranu sousedících objektů.

Dodatečné poznámky projektanta k projednávaným tématům:

- Bude prověřena potřeba stávajícího umístění značky B28 (zákaz zastavení v nezastavěné části ulice) – projektant navrhne variantu umožňující umístění parkovacích stání i v této části ulice.
- Projektant navrhuje, z důvodu zvýšení stability tělesa komunikace v budoucí obytné zóně a zamezení jejímu opětovnému sesouvání ze svahu, osadit úsek mezi schodištěm a zaslepením ulice betonovou palisádovou zídou namísto stávající silniční obruby.

Zapsal 3.10.2016 Uhlík

Obdrží:

c.brustik@mmkv.cz

d.riedl@mmkv.cz

e.pavlasova@mmkv.cz

s.prusa@mmkv.cz

jaroslav.sipek@stavplan.cz

m.kucera@slpkv.cz