

KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.	
odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary	
Potvrzuje, že se v zájmovém území	
NACHÁZÍ	
zařízení v naší správě	
Primární a sekundární rozvody jsou informativně zakresleny dle naší stávající dokumentace. Zařízení je nutno upřesnit vytyčením přímo na místě. Toto vyjádření nenahrazuje naše stanovisko ke stavebnímu nebo územnímu řízení.	
Šířka ochranného pásma činí 2,5m na obě strany zařízení, viz. zákon č.91/2005 Sb. § 87	
Platnost tohoto vyjádření končí dne:	
Datum: 14.9.2017	Podpis: 

