



R-SK	YD SPOČETU 170/26	53-SVĚTLA CHODBA FLYT SC. 2,5	51-52-SVĚTLA HADÍ PRÁHE FLYT SC. 2,5	51-52-SVĚTLA HADÍ PRÁHE FLYT SC. 2,5	4.3
	PRÍVOD DA SPOČETU VO FLYT SC. 4	UŽERHĚNÍ PE			
W			150W	200W	300W
2H4-4		PRÍVOD			



SOUHRN MATERIÁLU:

- 1 ks ROZVÁDEČ NĚSTĚNNÝ SÉRIE VECTOR II
TYP VE 106L, 165x190x113, IP54
- 2 ks SPODOVÝJICE, NPE, 2x16+2x10
3 P410+1x P421
- 3 ks JISTIČ PL7-BG/1
- 1 ks PŘÍPOJNICE 3x20+4x16+3



ROZVÁDEČ NĚSTĚNNÝ VE 106L, IP54

ROZMĚRY: 165x190x113

PŘÍVOD I VÝVOD HOREM

KARLOVY VARY - SADOVÁ KOLONÁDA - PÍLEČ VĚRKY
D.1.401-SILNOPROUDĚ ROZVODY - ROZVÁDEČ R-SK

OBJEDNATEL:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKOVSKÁ 21

STUPEŇ
DSBAPS

MĚR.
1:10

Č. 242.

PO-3/2019

DATA:

31.2019

E15